ATA FINAL

Centrais Elétricas de Carazinho S.A
Centrais Elétricas de Carazinho S.A
Pregão Eletrônico - 16/2026

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
13/10/2026 14:27	13/10/2026 15:00	22/10/2026 23:59	29/10/2026 08:59	29/10/2026 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
13/10/2026 09:00	22/10/2026 23:59	29/10/2026 08:59	29/10/2026 09:00	13/10/2026 14:01	Fáberson Capelão Souto

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE) MEDIDOR ELETRÔNICO, POLIFÁSICO, MULTIFUNCIONAL INDICADO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA EM QUATRO QUADRANTES E EM DIFERENTES POSTOS HORÁRIOS PARA USO EM MEDIÇÃO DE CONSUMIDOR LIVRE DEVE POSSUI FUNCIONALIDADES QUE AUXILIAM NA IDENTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÕES NÃO AUTORIZADAS E IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO, POSSIBILITAR O MONITORAMENTO DE EVENTOS DE REDE (TENSÃO, CORRENTE, FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÃO HARMÔNICA) E DE SEGURANÇA COM REGISTRO EM MEMÓRIA DE EVENTOS, FORNECER INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA CONFORME MODO DE MEDIÇÃO AMOSTRAL BEM COMO POSSIBILITAR O GERENCIAMENTO DE DEMANDA PELO CLIENTE FINAL, DEVE POSSUIR SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM PORTA ÓTICA E O USO DE ATÉ 4 INTERFACES SIMULTÂNEAS E INDEPENDENTES ENTRE INTERFACES INTEGRADAS E MODULAR, POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE MEDIÇÃO A 3 ELEMENTOS, 4 FIOS OU 2 ELEMENTOS, 3 FIOS. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR14519, NBR14520 E NBR14522 E REGULAMENTOS RTM587/2012, RTM586/2012 E RTM520/2014. DEMAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL.	Valor sigiloso	6	UND	Aceito
0002	MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE) MEDIDOR ELETRÔNICO, POLIFÁSICO, MULTIFUNCIONAL INDICADO PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA E DEMANDA EM QUATRO QUADRANTES E EM DIFERENTES POSTOS HORÁRIOS PARA USO EM MEDIÇÃO DE CONSUMIDOR LIVRE DEVE POSSUI FUNCIONALIDADES QUE AUXILIAM NA IDENTIFICAÇÃO DE INTERVENÇÕES NÃO AUTORIZADAS E IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO, POSSIBILITAR O MONITORAMENTO DE EVENTOS DE REDE (TENSÃO, CORRENTE, FATOR DE POTÊNCIA E DISTORÇÃO HARMÔNICA) E DE SEGURANÇA COM REGISTRO EM MEMÓRIA DE EVENTOS, FORNECER INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA CONFORME MODO DE MEDIÇÃO AMOSTRAL BEM COMO POSSIBILITAR O GERENCIAMENTO DE DEMANDA PELO CLIENTE FINAL, DEVE POSSUIR SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM PORTA ÓTICA E O USO DE ATÉ 4 INTERFACES SIMULTÂNEAS E INDEPENDENTES ENTRE INTERFACES INTEGRADAS E MODULAR, POSSIBILITAR A APLICAÇÃO DE MEDIÇÃO A 3 ELEMENTOS, 4 FIOS OU 2 ELEMENTOS, 3 FIOS. ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR14519, NBR14520 E NBR14522 E REGULAMENTOS RTM587/2012, RTM586/2012 E RTM520/2014. DEMAIS INFORMAÇÕES NO EDITAL.	Valor sigiloso	2	UND	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0003	MEDIDOR DE ENERGIA BIDIRECIONAL (MEDE ENERGIA NOS FLUXOS DIRETO E REVERSO) DE ENERGIA ATIVA, ELETRÔNICO, TRIFÁSICO, 15 A, 240 V, 3 FASE, 4 FIOS, 60 HZ, CLASSE DE EXATIDÃO B PARA ENERGIA ATIVA E CLASSE DE EXATIDÃO A OU B PARA ENERGIA REATIVA, KWH, MEDIÇÃO DIRETA PARA FATURAMENTO DE ENERGIA, TENSÃO NOMINAL 240 V, CORRENTE NOMINAL 15 A MÁXIMA 120 A, REGISTRADOR DIGITAL (LCD) DE 5 DÍGITOS, APRESENTAR CÓDIGO 03 PARA ENERGIA ATIVA DIRETA E CÓDIGO 103 PARA ENERGIA ATIVA REVERSA NA TELA TOTALIZADORA, ALIMENTAÇÃO LINHA E CARGA, TAMPA DO BLOCO DE TERMINAL COM DISPOSITIVO PARA SELAGEM. CONTER SAÍDA DE USUÁRIO E SAÍDAS DE COMUNICAÇÃO. MEDIDORES SELADOS CONFORME NORMAS DO INMETRO; OS BORNES DO NEUTRO DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL DOS BORNES DE CORRENTE; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS INFORMAÇÕES: NOME DO FABRICANTE; NÚMERO DA PORTARIA DE APROVAÇÃO DO INMETRO; MODELO DO MEDIDOR; ANO DE FABRICAÇÃO; FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; LOGOTIPO DA CONCESSIONÁRIA E NÚMERO DO MEDIDOR EM ETIQUETA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 X 40 MM; FAIXA DE TENSÃO DE MEDIÇÃO; CORRENTE NOMINAL E MÁXIMA; FREQUÊNCIA NOMINAL; DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO MEDIDOR; NÚMERO DE FASES; NÚMERO DE ELEMENTOS; NÚMERO DE FIOS; CLASSE DE EXATIDÃO; NÚMERO DE SÉRIE A PARTIR DO NÚMERO 2132255 (INCLUSIVE). CÓDIGO INTERNO 5262.	Valor sigiloso	338	UND	Aceito
0004	MEDIDOR DE ENERGIA BIDIRECIONAL (MEDE ENERGIA NOS FLUXOS DIRETO E REVERSO) DE ENERGIA ATIVA, ELETRÔNICO, TRIFÁSICO, 15 A, 240 V, 3 FASE, 4 FIOS, 60 HZ, CLASSE DE EXATIDÃO B PARA ENERGIA ATIVA E CLASSE DE EXATIDÃO A OU B PARA ENERGIA REATIVA, KWH, MEDIÇÃO DIRETA PARA FATURAMENTO DE ENERGIA, TENSÃO NOMINAL 240 V, CORRENTE NOMINAL 15 A MÁXIMA 120 A, REGISTRADOR DIGITAL (LCD) DE 5 DÍGITOS, APRESENTAR CÓDIGO 03 PARA ENERGIA ATIVA DIRETA E CÓDIGO 103 PARA ENERGIA ATIVA REVERSA NA TELA TOTALIZADORA, ALIMENTAÇÃO LINHA E CARGA, TAMPA DO BLOCO DE TERMINAL COM DISPOSITIVO PARA SELAGEM. CONTER SAÍDA DE USUÁRIO E SAÍDAS DE COMUNICAÇÃO. MEDIDORES SELADOS CONFORME NORMAS DO INMETRO; OS BORNES DO NEUTRO DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL DOS BORNES DE CORRENTE; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS INFORMAÇÕES: NOME DO FABRICANTE; NÚMERO DA PORTARIA DE APROVAÇÃO DO INMETRO; MODELO DO MEDIDOR; ANO DE FABRICAÇÃO; FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; LOGOTIPO DA CONCESSIONÁRIA E NÚMERO DO MEDIDOR EM ETIQUETA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 X 40 MM; FAIXA DE TENSÃO DE MEDIÇÃO; CORRENTE NOMINAL E MÁXIMA; FREQUÊNCIA NOMINAL; DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO MEDIDOR; NÚMERO DE FASES; NÚMERO DE ELEMENTOS; NÚMERO DE FIOS; CLASSE DE EXATIDÃO; NÚMERO DE SÉRIE A PARTIR DO NÚMERO 2132255 (INCLUSIVE). CÓDIGO INTERNO 5262.	Valor sigiloso	112	UND	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0005	MEDIDOR DE ENERGIA BIDIRECIONAL (MEDE ENERGIA NOS FLUXOS DIRETO E REVERSO) DE ENERGIA ATIVA, ELETRÔNICO, BIFÁSICO, 15 A, 240 V, 2 FASE, 3 FIOS, 60 HZ, CLASSE DE EXATIDÃO B PARA ENERGIA ATIVA E CLASSE DE EXATIDÃO A OU B PARA ENERGIA REATIVA, KWH, MEDIÇÃO DIRETA PARA FATURAMENTO DE ENERGIA, TENSÃO NOMINAL 240 V, CORRENTE NOMINAL 15 A MÁXIMA 120 A, REGISTRADOR DIGITAL (LCD) DE 5 DÍGITOS, APRESENTAR CÓDIGO 03 PARA ENERGIA ATIVA DIRETA E CÓDIGO 103 PARA ENERGIA ATIVA REVERSA NA TELA TOTALIZADORA, ALIMENTAÇÃO LINHA E CARGA, TAMPA DO BLOCO DE TERMINAL COM DISPOSITIVO PARA SELAGEM. CONTER SAÍDA DE USUÁRIO E SAÍDAS DE COMUNICAÇÃO; MEDIDORES SELADOS CONFORME NORMAS DO INMETRO; OS BORNES DO NEUTRO DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL DOS BORNES DE CORRENTE; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS INFORMAÇÕES: NOME DO FABRICANTE; NÚMERO DA PORTARIA DE APROVAÇÃO DO INMETRO; MODELO DO MEDIDOR; ANO DE FABRICAÇÃO; FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; LOGOTIPO DA CONCESSIONÁRIA E NÚMERO DO MEDIDOR EM ETIQUETA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 X 40 MM; FAIXA DE TENSÃO DE MEDIÇÃO; CORRENTE NOMINAL E MÁXIMA; FREQUÊNCIA NOMINAL; DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO MEDIDOR; NÚMERO DE FASES; NÚMERO DE ELEMENTOS; NÚMERO DE FIOS; CLASSE DE EXATIDÃO; NÚMERO DE SÉRIE A PARTIR DO NÚMERO 2180192 (INCLUSIVE); CÓDIGO INTERNO 5260.	Valor sigiloso	150	UND	Aceito
0006	MEDIDOR ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE TARIFA HORO SAZONAL, BINÔMIA OU DIFERENCIADA, QUE MEDE ENERGIA NOS FLUXOS DIRETO E REVERSO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: O EQUIPAMENTO DEVE ENGLOBAR EM UM MESMO INVÓLUCRO O MEDIDOR DE ENERGIA ATIVA E REATIVA, E O REGISTRADOR DIGITAL COM 06 DÍGITOS, DEVE MEDIR E REGISTRAR A ENERGIA ATIVA E ENERGIA REATIVA, DEVE ACUSAR NO MOSTRADOR DE FORMA INSTANTÂNEA O REGISTRO DAS ENERGIAS ATIVA E REATIVA, POSSUIR SAÍDA DE USUÁRIO PROGRAMÁVEL PARA CONTROLE LOCAL (CONTROLE DE DEMANDA OU DE FATOR DE POTÊNCIA) OU SUPERVISÓRIO (ACOMPANHAMENTO DAS GRANDEZAS PRIMARIAS COMO TENSÃO E CORRENTE), POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO LOCAL E REMOTA, DE ACORDO COM O PROTOCOLO PADRONIZADO DA ABNT, POSSUIR DISPOSITIVO INTERNO PARA PRESERVAÇÃO DOS REGISTROS MANTENDO OS DADOS ARMAZENADOS NA MEMÓRIA E O RELÓGIO/CALENDÁRIO DO MEDIDOR ATUALIZADO POR NO MÍNIMO UM ANO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DE ACORDO COM O EDITAL	Valor sigiloso	16	UND	Aceito

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: De acordo com o Regulamento Interno de Licitações da Eletrocar e a Lei 13303/16 das Estatais

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/10/2026 - 17:05	ANEXO II AO EDITAL 016.16 - EQUALIZAÇÃO.xlsx
09/10/2026 - 17:07	Lic. 016.26 - EDITAL Medidores - Cotas.pdf
09/10/2026 - 17:07	ANEXO III AO EDITAL 016.26 - DOS IMPOSTOS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/10/2026 - 14:27:07	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
29/10/2026 - 10:22:00	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:22:01	Negociação aberta para o processo16/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,6 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

29/10/2026 - 10:22:01	Negociação aberta para o processo16/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:50:03	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:50:04	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:50:04	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:53:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:54:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 10:54:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:00:23	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:01:03		Você recebeu uma nova negociação no item 0002 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:01:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0006 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:02:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:25:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:25:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:25:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:55:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 11:56:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:17:27	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:18:08	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:18:37	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:52:42	Documentos solicitados para o processo 16/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:53:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:54:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 14:54:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/10/2026 - 15:05:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 16/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE) Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	E750A2E3ANB ADN24000A0 CL	LANDIS GYR	4.850,00	6	29.100,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0002	MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE) Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	E750A2E3ANB ADN24000A0 CL	LANDIS+GYR	4.850,00	2	9.700,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0003	Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	TRIFÁSICO MICRO DOW1310L 120A 240V	WASION	162,00	338	54.756,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0004	Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	TRIFÁSICO MICRO DOW1310L 120A 240V	WASION	162,00	112	18.144,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0005	Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, bifásico, 15 A, 240 V, 2 fase, 3 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação; Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2180192 (inclusive); Código interno 5260.	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	BIFÁSICO MICRO DOW1310L 120A 240V	WASION	148,00	150	22.200,00
0006	Medidor Eletrônico de energia elétrica para medição de tarifa horo sazonal, binômia ou diferenciada, que mede energia nos fluxos direto e reverso, com as seguintes características: - Características funcionais: o equipamento deve englobar em um mesmo invólucro o medidor de energia ativa e reativa, e o registrador digital com 06 dígitos, deve medir e registrar a energia ativa e energia reativa, deve acusar no mostrador de forma instantânea o registro das energias ativa e reativa, possuir saída de usuário programável para controle local (controle de demanda ou de fator de potência) ou supervisório (acompanhamento das grandezas primarias como tensão e corrente), possuir interface para comunicação local e remota, de acordo com o protocolo padronizado da ABNT, Possuir dispositivo interno para preservação dos registros mantendo os dados armazenados na memória e o relógio/calendário do medidor atualizado por no mínimo um ano. Características técnicas: De acordo com o Edital	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	E650A2E3ANB ACN2400000 CL	LANDIS GYR	2.900,00	16	46.400,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de que não Emprega Menor	A empresa ___, inscrita no CNPJ nº ___, com sede em _____, representada por __(qualificação completa), declara, para fins do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 79, V, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Eletrocar, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer trabalho. Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( ) Data e assinatura do representante legal.
Declaração de Idoneidade	A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede em _____, representada por _____(qualificação completa), DECLARA, para fins de participação em licitação da Centrais Elétricas de Carazinho S/A – ELETROCAR, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer esfera, comprometendo-se a comunicar qualquer fato superveniente que altere sua capacidade jurídica, técnica ou econômico-financeira. Data, Nome e Assinatura do representante legal
Declaração atendimento à habilitação	A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede em _____, representada por _____(qualificação completa), DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no presente processo licitatório, estando apta a participar do certame. Por ser expressão da verdade, firma a presente. Data e assinatura do representante legal
Declaração de enquadramento de ME/EPP	A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede em _____, representada por _____(qualificação completa), DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, estando apta ao tratamento favorecido dos arts. 42 a 49, e que, quanto ao Simples Nacional, encontra-se na seguinte condição: ( ) Optante e enquadrada. ( ) Não optante e não enquadrada. Data e assinatura do representante legal e do Contador com número do CRC.
Declaração de cooperativa	A empresa _____, com sede (endereço completo), inscrita no (CNPJ nº), neste ato representada, por seu(s) representante(s) legal(is), Sr. ___ (qualificação completa), residente e domiciliado na ___ (endereço completo), DECLARA sob as penas da Lei, que atende o disposto no artigo 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e está apta a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Data e assinatura do representante legal acima qualificado e do Contador

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE)

Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	23/10/2026 - 17:25:33	SMW3000I	WEG	6	R$3.938,71	R$ 23.632,26	Não
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	27/10/2026 - 08:38:27	E750A2E3ANB ADN24000A0 CL	LANDIS GYR	6	R$7.850,00	R$ 47.100,00	Sim

0002 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE)

Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	27/10/2026 - 08:38:27	E750A2E3ANB ADN24000A0 CL	LANDIS+GYR	2	R$7.850,00	R$ 15.700,00	Sim

0003 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	27/10/2026 - 08:38:27	TRIFÁSICO MICRO DOW1310L 120A 240V	WASION	338	R$370,00	R$ 125.060,00	Sim
Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	28/10/2026 - 16:26:43	VECTOR 3	Nansen	338	R$145,00	R$ 49.010,00	Sim

0004 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	27/10/2026 - 08:38:27	TRIFÁSICO MICRO DOW1310L 120A 240V	WASION	112	R$370,00	R$ 41.440,00	Sim
Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	28/10/2026 - 16:27:34	VECTOR 3	Nansen	112	R$145,00	R$ 16.240,00	Sim

0005 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, bifásico, 15 A, 240 V, 2 fase, 3 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação; Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2180192 (inclusive); Código interno 5260.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	27/10/2026 - 08:38:27	BIFÁSICO MICRO DOW1310L 120A 240V	WASION	150	R$295,00	R$ 44.250,00	Sim
Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	28/10/2026 - 16:28:35	VECTOR 4	Nansen	150	R$130,00	R$ 19.500,00	Sim

0006 - Medidor Eletrônico de energia elétrica para medição de tarifa horo sazonal, binômia ou diferenciada, que mede energia nos fluxos direto e reverso, com as seguintes características:
- Características funcionais: o equipamento deve englobar em um mesmo invólucro o medidor de energia ativa e reativa, e o registrador digital com 06 dígitos, deve medir e registrar a energia ativa e energia reativa, deve acusar no mostrador de forma instantânea o registro das energias ativa e reativa, possuir saída de usuário programável para controle local (controle de demanda ou de fator de potência) ou supervisório (acompanhamento das grandezas primarias como tensão e corrente), possuir interface para comunicação local e remota, de acordo com o protocolo padronizado da ABNT, Possuir dispositivo interno para preservação dos registros mantendo os dados armazenados na memória e o relógio/calendário do medidor atualizado por no mínimo um ano.
Características técnicas:
De acordo com o Edital

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	27/10/2026 - 08:38:27	E650A2E3ANB ACN2400000 CL	LANDIS GYR	16	R$6.250,00	R$ 100.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	60 dias
Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	60 dias
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	60 dias

Lances Enviados

0001 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE)

Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2026 - 17:25:33	3.938,71 (proposta)	14.309.992/0001-48 - WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	Cancelado - APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES VERIFICOU QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM 9.5 E SEUS SUBITENS, RESTANDO INABILITADA A LICITANTE 29/10/2026 14:47:27
27/10/2026 - 08:38:27	7.850,00 (proposta)	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
29/10/2026 - 14:47:27	4.850,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido

0002 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE)

Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/10/2026 - 08:38:27	7.850,00 (proposta)	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
29/10/2026 - 09:27:10	7.300,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
29/10/2026 - 11:01:02	4.850,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido

0003 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

27/10/2026 - 08:38:27	370,00 (proposta)	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
28/10/2026 - 16:26:43	145,00 (proposta)	29.911.345/0001-89 - Disblu Comércio e Distribuidora	Cancelado - O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO. 29/10/2026 14:13:18
29/10/2026 - 09:33:48	162,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido

0004 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/10/2026 - 08:38:27	370,00 (proposta)	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
28/10/2026 - 16:27:34	145,00 (proposta)	29.911.345/0001-89 - Disblu Comércio e Distribuidora	Cancelado - O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO. 29/10/2026 14:14:26
29/10/2026 - 09:33:58	162,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido

0005 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, bifásico, 15 A, 240 V, 2 fase, 3 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação; Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2180192 (inclusive); Código interno 5260.

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/10/2026 - 08:38:27	295,00 (proposta)	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
28/10/2026 - 16:28:35	130,00 (proposta)	29.911.345/0001-89 - Disblu Comércio e Distribuidora	Cancelado - O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO. 29/10/2026 14:15:22
29/10/2026 - 09:34:16	148,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido

0006 - Medidor Eletrônico de energia elétrica para medição de tarifa horo sazonal, binômia ou diferenciada, que mede energia nos fluxos direto e reverso, com as seguintes características:
- Características funcionais: o equipamento deve englobar em um mesmo invólucro o medidor de energia ativa e reativa, e o registrador digital com 06 dígitos, deve medir e registrar a energia ativa e energia reativa, deve acusar no mostrador de forma instantânea o registro das energias ativa e reativa, possuir saída de usuário programável para controle local (controle de demanda ou de fator de potência) ou supervisório (acompanhamento das grandezas primarias como tensão e corrente), possuir interface para comunicação local e remota, de acordo com o protocolo padronizado da ABNT, Possuir dispositivo interno para preservação dos registros mantendo os dados armazenados na memória e o relógio/calendário do medidor atualizado por no mínimo um ano.
Características técnicas:
De acordo com o Edital

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/10/2026 - 08:38:27	6.250,00 (proposta)	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
29/10/2026 - 09:35:21	5.250,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

29/10/2026 - 11:01:50	2.900,00	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido	

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	29/10/2026 - 10:53:52	29.911.345/0001-89 - Disblu Comércio e Distribuidora	Proposta Lote 3.pdf
0004a	29/10/2026 - 10:54:14	29.911.345/0001-89 - Disblu Comércio e Distribuidora	Proposta Lote 4.pdf
0005	29/10/2026 - 10:54:50	29.911.345/0001-89 - Disblu Comércio e Distribuidora	Proposta Lote 5.pdf
0002a	29/10/2026 - 11:25:18	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 2.xlsx
0006	29/10/2026 - 11:25:45	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 6.xlsx
0001	29/10/2026 - 11:25:47	14.309.992/0001-48 - WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	ANEXO II preenchida WEG.xlsx
0001	29/10/2026 - 11:25:47	14.309.992/0001-48 - WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	Proposta Comercial ZCRM-979 r1.pdf
0002a	29/10/2026 - 11:55:35	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 2.xlsx
0006	29/10/2026 - 11:56:01	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 6.xlsx
0003	29/10/2026 - 14:53:42	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 3.xlsx
0004a	29/10/2026 - 14:54:05	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 4.xlsx
0005	29/10/2026 - 14:54:17	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 5.xlsx
0001	29/10/2026 - 15:05:53	06.166.906/0001-67 - BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Proposta lote 1.xlsx

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	23/10/2026 - 17:14:31	Deisne de Araújo	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/10/2026 - 14:04:29	VERGINIA ROSSO SERAFIM	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Disblu Comércio e Distribuidora	28/10/2026 - 15:33:39	Leandro Lungen	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/10/2026 - 14:47:27	WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	Item 0001 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE) Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

Desclassificação: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES VERIFICOU QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM 9.5 E SEUS SUBITENS, RESTANDO INABILITADA A LICITANTE

29/10/2026 - 14:13:18	Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	Item 0003 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO.

29/10/2026 - 14:14:26	Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	Item 0004 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO.

29/10/2026 - 14:15:22	Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	Item 0005 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, bifásico, 15 A, 240 V, 2 fase, 3 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação; Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2180192 (inclusive); Código interno 5260.

Desclassificação: O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/10/2026 - 17:26	- -	- -

Classificação Parcial

0002 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE)
Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014. Demais informações no Edital.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	Arrematante	9.700,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

0004 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	Arrematante	18.144,00
2º	Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	Desclassificado	16.240,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0005 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, bifásico, 15 A, 240 V, 2 fase, 3 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5 dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação; Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2180192 (inclusive); Código interno 5260.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	Arrematante	22.200,00
2º	Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	Desclassificado	19.500,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0001 - MEDIDOR ELETRONICO POLIFÁSICO MULTIFUNCIONAL (MERCADO LIVRE)
Medidor eletrônico, polifásico, multifuncional indicado para medição de energia e demanda em quatro quadrantes e em diferentes postos horários para uso em medição de consumidor livre deve possui funcionalidades que auxiliam na identificação de intervenções não autorizadas e irregularidades na instalação, possibilitar o monitoramento de eventos de rede (tensão, corrente, fator de potência e distorção harmônica) e de segurança com registro em memória de eventos, fornecer indicadores de qualidade de energia conforme modo de medição amostral bem como possibilitar o gerenciamento de demanda pelo cliente final, deve possuir sistema de comunicação com porta ótica e o uso de até 4 interfaces simultâneas e independentes entre interfaces integradas e modular, possibilitar a aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios ou 2 elementos, 3 fios. Estar em conformidade com as Normas NBR14519, NBR14520 e NBR14522 e regulamentos RTM587/2012, RTM586/2012 e RTM520/2014.
Demais informações no Edital.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	Arrematante	29.100,00
2º	WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	Inabilitado	23.632,26

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0006 - Medidor Eletrônico de energia elétrica para medição de tarifa horo sazonal, binômia ou diferenciada, que mede energia nos fluxos direto e reverso, com as seguintes características:
- Características funcionais: o equipamento deve englobar em um mesmo invólucro o medidor de energia ativa e reativa, e o registrador digital com 06 dígitos, deve medir e registrar a energia ativa e energia reativa, deve acusar no mostrador de forma instantânea o registro das energias ativa e reativa, possuir saída de usuário programável para controle local (controle de demanda ou de fator de potência) ou supervisório (acompanhamento das grandezas primarias como tensão e corrente), possuir interface para comunicação local e remota, de acordo com o protocolo padronizado da ABNT, Possuir dispositivo interno para preservação dos registros mantendo os dados armazenados na memória e o relógio/calendário do medidor atualizado por no mínimo um ano.
Características técnicas:
De acordo com o Edital

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	Arrematante	46.400,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0003 - Medidor de energia bidirecional (mede energia nos fluxos direto e reverso) de Energia Ativa, eletrônico, trifásico, 15 A, 240 V, 3 fase, 4 fios, 60 Hz, classe de exatidão B para energia ativa e classe de exatidão A ou B para energia reativa, kWh, medição direta para faturamento de energia, tensão nominal 240 V, corrente nominal 15 A máxima 120 A, registrador digital (LCD) de 5

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

dígitos, apresentar código 03 para energia ativa direta e código 103 para energia ativa reversa na tela totalizadora, alimentação linha e carga, tampa do bloco de terminal com dispositivo para selagem. Conter saída de usuário e saídas de comunicação. Medidores selados conforme normas do INMETRO; os bornes do neutro deverão ser do mesmo material dos bornes de corrente; Placa de identificação deverá conter no mínimo as informações: nome do fabricante; número da portaria de aprovação do INMETRO; modelo do medidor; ano de fabricação; faixa de tensão de alimentação; logotipo da concessionária e número do medidor em etiqueta com dimensões mínimas de 10 x 40 mm; faixa de tensão de medição; corrente nominal e máxima; frequência nominal; diagrama de ligação do medidor; número de fases; número de elementos; número de fios; classe de exatidão; número de série a partir do número 2132255 (inclusive). Código interno 5262.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	06.166.906/0001-67	Arrematante	54.756,00
2º	Disblu Comércio e Distribuidora	29.911.345/0001-89	Desclassificado	49.010,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/10/2026 - 13:59:10	Sistema	O processo foi retificado em 13/10/2026 às 13:59.
13/10/2026 - 13:59:10	Sistema	Motivo: O orçamento deve ser sigiloso de acordo com a Lei 13303/16 das Estatais.
13/10/2026 - 14:01	Sistema	O processo foi republicado em 13/10/2026 às 14:01.
29/10/2026 - 09:02:35	Pregoeiro	Bom dia licitantes! Vamos iniciar a sessão
29/10/2026 - 09:02:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/10/2026 - 09:11:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/10/2026 - 09:11:58	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
29/10/2026 - 09:11:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/10/2026 - 09:11:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/10/2026 - 09:15:44	Pregoeiro	Senhores licitantes concluída a análise das propostas, iniciaremos a fase competitiva. Solicito atenção aos valores ofertados, ao intervalo mínimo entre lances e as demais regras estabelecidas no edital. As propostas devem ser realizadas de acordo com o anexo II do edital (atenção para a equalização de preços)
29/10/2026 - 09:16:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:16:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/10/2026 - 09:20:31	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:25:13	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:25:13	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/10/2026 - 09:25:29	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:26:29	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/10/2026 - 09:30:33	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/10/2026 - 09:31:27	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:31:37	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:35:49	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
29/10/2026 - 09:35:58	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
29/10/2026 - 09:41:29	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
29/10/2026 - 09:41:38	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
29/10/2026 - 09:46:03	Pregoeiro	Vamos para a negociação, o item 002 está com valor bem acima do item 001, conseguimos negociar?
29/10/2026 - 09:53:39	Sistema	O item 0002, aberto em 29/10/2026 às 09:20:31 e encerrado em 29/10/2026 às 09:30:31, foi reaberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:53:39	Sistema	Motivo: O valor está bem acima do item 001
29/10/2026 - 09:57:41	Sistema	O item 0002 foi suspenso pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 09:58:22	Sistema	O item 0002 foi reaberto pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 10:08:24	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/10/2026 - 10:08:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3.938,71.
29/10/2026 - 10:08:55	Sistema	O item 0002 teve como arrematante BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 7.300,00.
29/10/2026 - 10:08:55	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Disblu Comércio e Distribuidora - Ltda/Eireli com lance de R$ 145,00.
29/10/2026 - 10:08:55	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Disblu Comércio e Distribuidora - Ltda/Eireli com lance de R$ 145,00.
29/10/2026 - 10:08:55	Sistema	O item 0005 teve como arrematante Disblu Comércio e Distribuidora - Ltda/Eireli com lance de R$ 130,00.
29/10/2026 - 10:08:55	Sistema	O item 0006 teve como arrematante BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 5.250,00.
29/10/2026 - 10:10:44	Pregoeiro	O item 006 está bem acima do preço orientativo, solicitamos negociação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:40 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:40 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:40 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:40 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:40 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:40 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:22:00	Sistema	Motivo: O item 002 está com o valor ofertado bem acima ao item 001, o item 006 está com o valor bem acima do preço orientativo.
29/10/2026 - 10:50:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:50:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:50:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:50:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:50:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 10:50:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio das propostas readequadas conforme o último lance/valor negociado, conforme documentos exigidos no edital, anexo II.
29/10/2026 - 10:53:52	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 10:54:14	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 10:54:50	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 11:00:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:15 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 11:00:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:15 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 11:00:23	Sistema	Motivo: Reabrimos a negociação dos itens que não foram negociados anteriormente
29/10/2026 - 11:01:02	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.850,00.
29/10/2026 - 11:01:50	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.900,00.
29/10/2026 - 11:02:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 11:24:31	Pregoeiro	A licitante Disblu Comércio e Distribuidora Ltda encaminhou as propostas, verificamos que o valor unitário equalizado está divergente do lance final. Solicitamos que seja encaminhada a proposta com o valor unitário equalizado apresentado no último lance. Nos itens 003, 004 e 005.
29/10/2026 - 11:25:18	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 11:25:45	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 11:25:47	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 11:33:04	Pregoeiro	A licitante Belver Comercial encaminhou as propostas, verificamos que o valor unitário equalizado está divergente do lance final. Solicitamos que seja encaminhada a proposta com o valor unitário equalizado apresentado no último lance. Nos itens 002 e 006
29/10/2026 - 11:35:27	Pregoeiro	Senhores licitantes, a título de informação, observem nos documentos do processo a proposta apresentada pela Weg Drives Controls, ela foi apresentada de acordo com o lance final (equalização de preços)
29/10/2026 - 11:46:21	Pregoeiro	Saindo para o intervalo de almoço, retornamos às 14:00hs para darmos prosseguimento ao processo.
29/10/2026 - 11:55:35	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 11:56:01	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 14:04:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA.
29/10/2026 - 14:13:18	Sistema	O fornecedor Disblu Comércio e Distribuidora foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 14:13:18	Sistema	Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO.
29/10/2026 - 14:13:18	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA com lance de R$ 162,00.
29/10/2026 - 14:14:26	Sistema	O fornecedor Disblu Comércio e Distribuidora foi desclassificado para o item 0004 na cota reservada pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 14:14:26	Sistema	Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO.
29/10/2026 - 14:14:26	Sistema	O item 0004 na cota reservada tem como novo arrematante BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA com lance de R$ 162,00.
29/10/2026 - 14:15:22	Sistema	O fornecedor Disblu Comércio e Distribuidora foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 14:15:22	Sistema	Motivo: O FORNECEDOR NÃO ENCAMINHOU A PROPOSTA READEQUADA DE FORMA CORRETA, COM DIVERGÊNCIA DO VALOR OFERTADO PARA O VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO (QUE DEVERÁ SER INSERIDO NA PLATAFORMA DE COMPRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME SOLICITADO APÓS ANÁLISE DA COMISSÃO E CONSIDERANDO O PRAZO ESTABELECIDO.
29/10/2026 - 14:15:22	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA com lance de R$ 148,00.
29/10/2026 - 14:17:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 14:17:27	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE SEJA ENVIADA A PROPOSTA AJUSTADA CONFORME O ÚLTIMO LANCE REALIZADO
29/10/2026 - 14:18:09	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 14:18:09	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE SEJA ENVIADA A PROPOSTA AJUSTADA CONFORME O ÚLTIMO LANCE REALIZADO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

29/10/2026 - 14:18:38	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 14:18:38	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS QUE SEJA ENVIADA A PROPOSTA AJUSTADA CONFORME O ÚLTIMO LANCE REALIZADO
29/10/2026 - 14:20:06	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/10/2026 - 14:21:04	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/10/2026 - 14:45:18	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
29/10/2026 - 14:45:18	Sistema	Motivo: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE, VERIFICOU-SE QUE NÃO FORAM ENVIADAS AS DECLARAÇÕES DO ITEM 9.5 E SEUS SUBITENS.
29/10/2026 - 14:47:27	Sistema	O fornecedor WEG DRIVES CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
29/10/2026 - 14:47:27	Sistema	Motivo: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES VERIFICOU QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM 9.5 E SEUS SUBITENS, RESTANDO INABILITADA A LICITANTE
29/10/2026 - 14:47:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA com lance de R$ 7.850,00.
29/10/2026 - 14:47:27	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0001 foi equalizada.
29/10/2026 - 14:49:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:15 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 14:49:46	Sistema	Motivo: PRECISAMOS NEGOCIAR O VALOR DO ITEM 001, JÁ QUE O VALOR PROPOSTO PARA O ITEM 002 ESTÁ ABAIXO DO ÚLTIMO LANCE.
29/10/2026 - 14:52:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/10/2026.
29/10/2026 - 14:52:42	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS A PROPOSTA AJUSTADO AO VALOR DO ITEM EQUALIZADO.
29/10/2026 - 14:53:42	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 14:54:05	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 14:54:17	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 15:05:53	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2026 - 15:05:55	Pregoeiro	AGUARDAMOS A PROPOSTA READEQUADA DA BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE AO ITEM 001, PARA DARMOS PROSSEGUIMENTO
29/10/2026 - 15:09:10	F. BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	Negociação Item 0001: Senhora pregoeira, a empresa Belver apresentou no processo as propostas atualizadas e adequadas aos valores dos lances em todos os lotes em disputa.
29/10/2026 - 15:16:23	Pregoeiro	RECEBEMOS AS PROPOSTAS AJUSTADAS, AS MESMAS SERÃO ANALISADAS. RETORNAMOS AS 17H, PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO E A ABERTURA DO PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSOS
29/10/2026 - 17:01:12	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO
29/10/2026 - 17:01:30	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/10/2026 - 17:01:50	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/10/2026 - 17:02:01	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/10/2026 - 17:02:18	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/10/2026 - 17:04:01	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, CONCLUÍDA A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, A LICITANTE BELVER COMERCIAL ELÉTRICA LTDA FOI CONSIDERADA HABILITADA E DECLARADA VENCEDORA NOS ITENS 001 A 006.
29/10/2026 - 17:06:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2026 às 17:26.
29/10/2026 - 17:06:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2026 às 17:26.
29/10/2026 - 17:06:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2026 às 17:26.
29/10/2026 - 17:06:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2026 às 17:26.
29/10/2026 - 17:06:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2026 às 17:26.
29/10/2026 - 17:06:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 29/10/2026 às 17:26.
29/10/2026 - 17:09:02	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES CONCLUÍDA A FASE DE HABILITAÇÃO E DECLARADA A LICITANTE VENCEDORA, FICA ABERTO O PRAZO DE 20 MINUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO, QUE DEVERÁ SER REGISTRADA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, DE FORMA IMEDIATA E MOTIVADA, SOB PENA DE PRECLUSÃO CFE REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DA ELETROCAR.
29/10/2026 - 17:28:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Fáberson Capelão Souto	29/10/2026 - 08:15:41

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Adriele Lidiane Schreiner	29/10/2026 - 08:15:41

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A

Priscila Rossato Manfrin

Pregoeiro

Adriele Lidiane Schreiner

Apoio

Fáberson Capelão Souto

Apoio

Rogério Zirbes

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/10/2026 às 17:29:47.
Código verificador: 1B2983A