Nota:
* A configuração dos cabos deste projeto será: 3#4/0CAA–MT e cabo mensageiro 1#4CAA. entre os postes nº 02 e 03 onde não há cabo de cobertura.

Planta
07

Propriedade de Alício Siebeneichler e Outros Tel. (54) 9972 1740



N

Rede	Extensão (m)	Recond. (m)	Retirada (m)
MT	774	–	–
BT	–	–	–

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S.A
AV. PÁTRIA, 1351 – CARAZINHO – RS
TEL: 54 3329–9900

Interessado: Artidor Adalberto Bratz & Marina B. R. M. Da Rocha — Processo nº: 19323/14

Desc. Obra: Extensão de Rede MT

Endereço: Passo da Palmeira

Município: Chapada — Conjunto: Chapada

Resp.Tecnico:

Projeto:	Desenho:	Escala:	Folha:	Data:
Enio/Pittol/Camargo	Camargo	S/E	2/8	30/05/14